


FRÉQUENCE D'ENTRETIEN RECOMMANDÉE

Compresseur intégré



6163 Boul Bourque,
Sherbrooke, QC J1N 1H2



1 800 864.7879





dauphinais.co



DAUPHINAIS


Nettoyage de l'unité de condensation

Fréquence : Au moins une fois par trimestre



Nettoyage des drains

Fréquence : Au moins une fois par trimestre



Nettoyage du bac d'évaporation

Fréquence : au moins une fois par semestre

